


3. Falnézet



- nagyméretű fix vagy dönthető tükör pm 90 cm, méret: 60/90, felette világítás
- meleglevegős készárító, pl: E85 (25\*30\*15,4 cm) és hajszárító, alja 120 cm magasságban
- lehajtható pelenkázó
- kontrasztos kerámiasor
- radiátor
- falra szerelt szappanadagoló, pl: 355080 (29,7\*10,5\*10,2 cm)
- 60\*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térdszabad mosdó (hátra húzott vagy falba épített szifon), 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, termosztatikus melegvíz keverőszelp beépítésvel. Maximális beállítandó hőfok 38 °C
- mosdó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L
- kontrasztos kerámiasor
- szemetestároló, tető nélküli kivitelben

Burkolatosztás


festett felület  
(fehér vagy pasztel szín)

kerámia (világos színű)


kerámiasor (sötét színű)

kerámia (világos színű)

kerámiasor (sötét színű)



4. falnézet



- WC csésze mellett L alakú fix kapaszkodó, vízszintes szára 75 cm-es magasságban, függőleges szára 70-80 cm-re a hátsó faltól, pl: THMASL (60\*30 cm)
- Körzsinóros segélyhívó wc mellett falra szerelve, 110 cm magasságban, 30 cm magasságig lelógó kezelővel; megkülönböztetett színezéssel és Braille felirattal, áramvédett kivitelben. A jelzés állandó felügyeletű helyen (recepció) és külső oldalon az ajtó felett is jelez segélyhívás esetén; fény és hangjelzéssel
- kontrasztos kerámia sor
- akadálymentes öblítés nyomógombja, fehér színben
- WC csésze mellett 80 cm hosszú felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: TH840
- kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó
- lehajtható pelenkázó
- speciális kiállású padlón álló WC-csésze, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani a Wc oldalfalán a kapaszkodó függőleges szára alatt, pl: GORMEX 5956
- WC-kefe tartó, a fogója 45-50 cm magasságban pl: BS686
- kontrasztos kerámia sor

Méretetek a helyszínen ellenőrizendőek !

BERUHÁZÓ: Sáp Község Önkormányzata 4176 Sáp, Fő u. 24.		REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:	
TERVEZŐ- MEGRENDELŐ: Beruházó, Építő és Tervező Kft. 4026 Debrecen, Péterfia utca 25.		 GORTKA ISTVÁN okleveles építész-mérnök É-09-0486	
TERV/MEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: AKADÁLYMENTESÍTÉSI MUNKARÉSZ Művelődési ház épületének felújítása és akadálymentesítése 4176 Sáp, Fő u. 24 HRSZ.: 331		mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 II/6	
TERVR.: Akadálymentes wc 3.-4. falnézet	M 1:25	DÁTUM: 2017.11.	T.SZ.: AKM-02.2