


1. "U" alakú ajtókilincs WC-zárral, segélyhívás esetén érmével vagy csavarhúzóval kívülről is nyitható kivitelben
2. ajtóbehúzó fogantyú 60-70 cm egyenes, vagy 60-80 cm ferde magasságban, pl: THM45
3. ruhaakasztó ajtóra szerelve, 120 cm magasságban
4. Körzsinóros segélyhívó wc és zuhanyzó mellett falra szerelve, 110 cm magasságban, 30 cm magasságig lelógó kezelővel; megkülönböztetett színezéssel és Braille felirattal, áramvédett kivitelben. A jelzés állandó felügyeletű helyen (porta) és külső oldalon az ajtó felett is jelez segélyhívás esetén; fény és hangjelzéssel
- 5a. WC csésze mellett 80 cm hosszú felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: TH840
- 5b. WC csésze mellett L alakú fix kapaszkodó, vízszintes szára 75 cm-es magasságban, függőleges szára 70-80 cm-re a hátsó faltól, pl: THMASL (60*30 cm)
6. felhajtható kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó
7. helyiség megnevezése piktogrammal, Braille felirattal, elhelyezése a kilincs oldalán, 150 cm magasságban
8. Falra szerelt WC-kefe tartó, a fogója 45-50 cm magasságban pl: BS686
9. speciális kiállítás padlón álló, elől tömör WC-csésze és folytonos ülőke, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani a Wc oldalfalán a kapaszkodó függőleges szára alatt, pl: GORMEX 5956
10. 60*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térdszabad mosdó, 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, termosztatikus melegvíz keverőszelep beépítésével. Maximális beállítandó hőfok 38 °C
11. mosdókagyló mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L
12. nagyméretű fix vagy dönthető tükör pm 90 cm, méret: 60/90, felette világítás
13. szemetestároló, tető nélküli kivitelben pl: MEDPP0279
14. falra szerelt szappanadagoló, pl: 355080 (29,7*10,5*10,2 cm)
15. meleglevegős kézzsárító, pl: E85 (25*30*15,4 cm), vagy Z adagolós papírtörölköző tartó pl HW5 (29*28*14 cm), alja 120 cm magasságban,
16. padlóösszefolyó (réseinek kiemelkedése max 10 mm legyen)
17. kontrasztos villanykapcsoló 1,10 m magasságban kilincs felőli oldalon, áramvédett kivitelben
18. "L" alakú kapaszkodó zuhanyzó mellett Vízszintes szárának felszerelési magassága 75 cm. pl THMASL
19. L alakú zuhanyfüggöny tartó, zuhanyfüggönnyel, merev függönybehúzó bottal
20. zuhany mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 75 cm, pl TTH830
21. falon kívül csővezetett zuhany, állítható zuhanyfejjel. Keverőkaros csapteleppel, termosztatikus melegvíz keverőszelep beépítésével. Maximális beállítandó hőfok 38 °C pl BK01542
22. Falra szerelt felhajtható zuhanyszék, pl: THSSB
23. Ruhaakasztó zuhany mellett, 120 cm magasságban
24. Radiátor

- kapaszkodók: min. Ø30 mm
 - kapaszkodóknak minden ponton 150 kg-ot (1,5 kN) el kell bírni
 - kontrasztos, vizesen is csúszásmentes matt kerámia padlóburkolat R12
 - lábazati sor és 1,10 magas csempecoreltérő kontrasztos színben
- MJ: műszakilag egyenértékű termékek beépíthetők tervezővel történt egyeztetés után.

Méreték a helyszínen ellenőrizendőek !

BERUHÁZÓ: Sáp Község Önkormányzata 4176 Sáp, Fő u. 24.		REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:	
TERVEZŐ: Beruházó, Építő és Tervező Kft. 4026 Debrecen, Péterfia utca 25.		 <div>GORTKA ISTVÁN okleveles építész-mérnök É-09-0486</div> <div>mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 II/6</div>	
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET			
Szociális intézmény épület bővítésének, felújításának, korszerűsítésének építési kiviteli terve 4176 Sáp, Fő u. 40/A. Hrsz.: 338/1			
TERVR.:Akm. wc alaprajzi kialakítása	M 1:50	DÁTUM: 2017.11.	T.SZ.: AKM-01